



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

No. 3A-EU-21/20-06

A módosított 2014/35/EU irányelvvel összhangban

Mi, a KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

kizárólagos felelősségünk alapján kijelentjük,

termék/típus: **Hajlékony kábelvédőcső LPE-x (EN szerinti) és tartozékaik**
2316E/LPE-1 to 2363/LPE-1
2316E/LPE-2 to 2363/LPE-2

gyártó:

a nyilatkozat tárgya:

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Czech Republic

A hajlékony kábelvédőcsövek kis feszültségű kábel-vezetékek védelmére fejlesztettek. Az LPE-1 csövek alkalmasak tömörbetonba és vakolat alá is. Az LPE-2 csövek előregyártott betonelemekhez alkalmasak.

Hőmérsékleti ellenállás: -25°C és +90°C között

Mechanikai ellenállás: LPE-1 320N/5cm, LPE-2 125N/5cm

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó EU jogharmonizációs elveknek, valamint egyéb rendeleteknek és kormányhatározatoknak.

EU-szabályozások	Kormányrendeletek	Szabványok	Minősítések és tesztjelentések	További technikai specifikációk
2014/35/EU - LVD	a módosított 90/2016 Coll. kormányrendelet a módosított No. 118/2016 Coll. kormányrendelet	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 módosításokkal együtt (EN 61386-1:08 módosításokkal együtt) ČSN EN 61386-22:04 módosításokkal együtt (EN 61386-22:02 módosításokkal együtt) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002) TP-KO-02-11 TP-KO-03-11	tesztjelentés: 704290-01/01 2018.01.05. Kiállította: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	TP-KO-02/11 TP-KO-03/11
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 módosításokkal együtt (EN 61386-1:08 módosításokkal együtt) ČSN EN 61386-22:04 módosításokkal együtt (EN 61386-22:02 módosításokkal együtt) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)	belső ellenőrzések	Termékek: 2320/LPE-1_UAH50 2325/LPE-1_UAH50 2332/LPE-1_UAH50 2340/LPE-1_UAH50 450N / 5cm minimum nyomásnak kitéve
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 módosításokkal együtt (EN 61386-1:08 módosításokkal együtt) ČSN EN 61386-22:04 módosításokkal együtt (EN 61386-22:02 módosításokkal együtt)	belső ellenőrzések	Termékek: 2320/LPE-1_HHH26 2320/LPE-1_HHH42 2320/LPE-1_HHH85 550N / 5cm minimum nyomásnak kitéve..



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

		módosításokkal együtt) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)		
907/2006 - REACH				A felhasznált anyagok biztonsági adatlapja

A fenti előírásoknak való megfelelést CE felirat jelöli a termékeken.

Megfelelőségi vizsgálati modul: **MODUL A: Belső gyártásellenőrzés**

A termék műszaki dokumentációja:

- szerelési útmutató
- adatlap
- a katalógus elérhető: <https://www.kopos.hu/hu/katalogusok>
- belső dokumentumok

A KOPOS KOLÍN a.s. az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 50001:2011 szabványok szerint megkapta a „Safety Enterprise“ – „Biztonságos vállalat“ minősítést.

Aláírva KOPOS KOLÍN a.s.

Kiadás helye: Kolín, Czech Republic
Kiadás dátum: 2020.06.08.

Ing. Jana Dejmková
Management representative for QMS

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

A 3A-EU-21/20-06 számú EU megfelelőségi nyilatkozat 1. sz. melléklete

Hajlékony EN kábelvédőcsövek LPE-x és tartozékaik

(-25°C és +90°C)

A kábelvédőcsövek alapanyaga tűzbiztonsági szabványok alapján tesztelt

ČSN EN 61386-1 ed.2

(IEC 61386-1)

ČSN EN 61386-22

(IEC 61386-22)

Kábelvédőcsövek típus szerint:

TP-KO-02/11	TP-KO-03/11
320 N	125 N
2316E/LPE-1	2316E/LPE-2
2320/LPE-1	2320/LPE-2
2325/LPE-1	2325/LPE-2
2332/LPE-1	2332/LPE-2
2340/LPE-1	2340/LPE-2
2350/LPE-1	2350/LPE-2
2363/LPE-1	2363/LPE-2

karmantyúk:	0216E/1 - 0263/1
záródugók:	1716E T - 1763 T
csatlakozó dugók:	1716E S - 1763 S
átalakító karmantyúk 20 és 16 átmérő közt:	0206E/1
átalakító karmantyúk 20 és 16 átmérő közt:	0207E/1
behúzószál:	D

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI