

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

No. 3A-EU-18/23-12

A módosított 2014/35/EU irányelvvel összhangban

Mi, a **KOPOS KOLÍN a.s.**
Havlíčkova 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

kizárólagos felelőségünk alapján kijelentjük,

termék/típus: **Rugalmas védőcső „MONOFLEX“ alacsony mechanikai ellenállással**

1416E-1463, 1413/1-1448/1 see Annex

gyártó: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

nyilatkozat tárgya: A csövek alacsony feszültségű beszereléshez ajánlottak.
A rugalmas csövek felületi beszerelésre ajánlottak vakolat alá vagy vakolatba.
A MONOFLEX csövek megfelelőek üreges falba, gipszkarton falakba és mennyezetbe.
A 2. zónában gyúlékony gázok és gőzök robbanásveszélyes zónájába és a 22. zóna gyúlékony porainak robbanásveszélyes zónájába is beépíthető.
A hőtani tulajdonságai garantálják a működést -5°C és +60°C. között.

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó EU jogharmonizációs elveknek, valamint egyéb rendeleteknek és kormányhatározatoknak.

EU-szabályozások	Kormányrendeletek	Szabványok	Minősítések és tesztjelentések	További technikai specifikációk
2014/35/EU - LVD	a módosított 90/2016 Coll. kormányrendelet	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09+A1:20 čl. 11.3, 7.6 módosításokkal együtt (EN 61386- 1:08 módosításokkal együtt)	Tesztjelentés 232562- 01/02 2023.11.29. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	1432
	a módosított 118/2016 Coll. kormányrendelet	EN ISO 846:2019 C eljárás	Szakértői vélemény 2023.08.11. Kiállította: National Institute of Public Health, Šrobárova 49/48, 100 00 Prague 10-Vinohrady, Czech Republic	Anyag PVC becslése a mikroorganizmusok aktivitásának-C eljárás baktériumok elleni ellenállás Kielégítő eredménnyel tesztelve: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Salmonella enterica, Legionella pneumophila, Candida albicans

		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09+A1:20 čl. 11.3, 7.6 módosításokkal együtt (EN 61386- 1:08 módosításokkal együtt)	Tesztjelentés 222187- 01/01 2022.10.26. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	1440
		ČSN EN 61386-1 ed.2/A1 čl. 11.3	Tesztjelentés száma: OS-42-2021 2021.09.10. Kiállította: VYRTYCH a.s. Židněves 116 294 06 Březno	1420
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09+A1:20 čl. 11.3, 7.6 módosításokkal együtt(EN 61386- 1:08 módosításokkal együtt)	Tesztjelentés száma 021981-01/02 2020.09.14. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	1432
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 módosításokkal együtt (EN 61386- 1:08 módosításokkal együtt) ČSN EN 61386- 22:04+A11:11 módosításokkal együtt (EN 61386-22:04 módosításokkal együtt), TP-KO-06/98	Tesztjelentés száma. 703346-01/01 2017.10.11. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	
Nyilatkozat1907/2006 - REACH				A felhasznált anyagok biztonsági adatlapja

A fenti előírásoknak való megfelelést CE felirat jelöli a termékeken.

Megfelelőségi vizsgálati modul: **MODUL A: Belső gyártásellenőrzés**

A termék műszaki dokumentációja:

- szerelési útmutató
- adatlap
- a katalógus elérhető <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- belső dokumentáció

A KOPOS KOLÍN a.s. az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, és ISO 50001:2018 szabványok szerint megkapta a „Safety Enterprise“-„Biztonságos Vállalat “ minősítést.

Aláírva: KOPOS KOLÍN a.s.

Kibocsátás helye: Kolín, Czech Republic

Kibocsátás ideje: 2023.12.13.


Ing. Jana Dejmková
KOPOS KOLÍN a.s. ⑫
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz
Minőségügyi igazgató

1. sz melléklete az EZ Megfelelőségi Nyilatkozatnak No. 3A-EU-18/23-12
Hajlékony védőcső "MONOFLEX" alacsony mechanikai ellenállás - 320N

Felhasználási skála: **-5°C +60°C között**

Anyag: **PVC (szín a vásárló kérésének megfelelően)**

Osztályozási kód **ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1: 2221**

Típus	szigetelő gyűrű	szigetelő gyűrű	Toldók
1413/1	9913	3113/P	
1416/1	9916	3116/P	0216
1423/1	9923		0223
1429/1	9929		0229
1436/1	9936		
1448/1	9948		

Típus	alkalmazkodás			alkalmazkodás keretei			Vége
	közvetlen	90°C	45°C	közvetlen	90°C	45°C	
1416E	AM 16/16	AM 16/16-90	AM 16/16-45	A 16FL	A 16 FL- 90	A 16 FL- 45	A-ES 16
	APG 16/13	APG 16/13-90	APG 16/13-45				
1420	AM 20/20						A-ES 20
1425	AM 25/25						
1432							A-ES 32
1440							A-ES 40
1450							
1463							

Kiegészítők

Tömítő alátét (M)	Tömítő alátét (PG)	Any (PG)	leválasztás részei
A-SW/M16	A-SW/PG 16	A-LN/PG 16	A16RT
A-SW/M20	A-SW/PG 13		ARTSET
A-SW/M25			


KOPOS KOLÍN a.s. ⑫
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

