

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

No. 5B-EU-32/23-12

a módosított 2014/35/EU irányelvvel összhangban

Mi, a **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971


kizárólagos felelősünk tudatában kijelentjük,

termék/típus : **Tűzálló villanyszerelési doboz
KPZ 68..._PO, KPZ 64..._PO**gyártó: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

object of the declaration: A dobozokat könnyűszerkezetes gipszkarton falakba tervezték beépítésre, ahol megakadályozzák a tűz terjedését.
A telepítés során a minimális és maximális hőmérséklet $-5\text{ °C} + 60\text{ °C}$ közötti.
A dobozok önkioltó anyagból készülnek a túlzott hő és égés ellen, amit az érvényes szabvány szerinti 850 °C -os forró hurkos teszt igazol.
A megfelelő fedéllel ellátott dobozok megfelelnek az IP 30 védelemnek.
A tűzzáró tesztet kielégítő eredménnyel hajtották végre a ČSN EN 60695-előírásoknak megfelelően.

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó EU jogharmonizációs elveknek, valamint egyéb rendeleteknek és kormányhatározatoknak.

EU-szabályozások	Kormányrendeletek	Szabványok	Minősítések és tesztjelentések	További technikai specifikációk
2014/35/EU - LVD	a módosított. 90/2016 Coll kormányrendelet a módosított 118/2016 Coll. kormányrendelet	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21+A11:21 módosításokkal együtt (EN 60670-1:05 módosításokkal együtt) ČSN EN 60670-22:07 módosításokkal együtt (EN 60670-22:06 módosításokkal együtt) ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:17 módosításokkal együtt (EN 60695-11-5 ed. 2:17 módosításokkal együtt)	Tesztjelentés száma 231600-01/01 2023.09.27. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	
		ČSN EN ISO 10140-2_2022	Jelentés száma. 040-073804 2023.02.08. A zajszigetelés meghatározására vonatkozó tesztet a ČSN EN ISO 10140-2:2022 előírásoknak megfelelően végezték el. Kiállította: Technical and Testing Institute of Construction PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Czech Republic	Dupla gipszkarton válaszfalak, 2-szeres fém szerkezettel ásványgyapot töltettel. DRw 69 dB. Tesztelt termék: KPZ 68-45

	<p>Kiállítva a I No. 040-073805 és a 040-0738054 szakértői vélemény 040-074030f 2023.03.10.</p> <p>Kiállította: Technical and Testing Institute of Construction PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Czech Republic</p>	<p>Szakértői vélemény a villamos bekötődobozok hatásáról a gipszkarton falak súlyozott laboratóriumi mutatójára Rx elengedhetetlen annak értékeléséhez, hogy a hangszigetelés milyen hatékonysággal működik egy adott környezetben.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Minden laboratóriumban ellenőrzött konfigurációban a súlyozott laboratóriumi mutató javulása kulcsfontosságú tényező a hangszigetelő intézkedések hatékonyságának értékelésében. DRw = 0 dB.2. a) A mért eredmények érvényesek a kisebb felületű dobozokra is. b) A mért eredmények érvényesek a kisebb mélységű dobozokra is.3. A 040-073805 és 040-073804 jelentésekben szereplő eredmények érvényesek minden dupla gipszkarton falra 2 -szeres fém szerkezettel. ásványgyapot töltettel és a súlyozott laboratóriumi hangszigetelési mutató esetében Rw ≤ 69 dB.
<p>Nyilatkozat 1907/2006 - REACH</p>		<p>MSDS a használt anyagokhoz</p>

A fenti előírásoknak való megfelelést CE felirat jelöli a termékeken.

Megfelelőségi vizsgálati modul: **MODUL A: Belső gyártásellenőrzés**

A termék műszaki dokumentációja:

- szerelési útmutató
- adatlap
- a katalógus elérhető <http://www.kopos.com/en/catalogy>

A KOPOS KOLÍN a.s. az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, és ISO 50001:2018 szabványok szerint megkapta a „Safety Enterprise“-„Biztonságos Vállalat“ minősítést.

Aláírva: KOPOS KOLÍN a.s.

Kibocsátás helye: Kolín, Czech Republic
Kibocsátás ideje: 2023.12.13.



KOPOS KOLÍN a.s. (12)
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz
Ing. Jana Dejmková
Minőségügyi igazgató

1.sz melléklet az EU Megfelelőségi Nyilatkozathoz No. 5B-EU-32/23-12**Tűzálló villanszerelési doboz**

KPZ 68-45 PO	Tűzálló villanszerelési doboz
KPZ 68-60 PO	Tűzálló villanszerelési doboz mély
KPZ 68-50/2 PO	Tűzálló villanszerelési doboz dupla
KPZ 68-50/3 PO	Tűzálló villanszerelési doboz 3-as
KPZ 68-50/4 PO	Tűzálló villanszerelési doboz 4-es
KPZ 68-50/5 PO	Tűzálló villanszerelési doboz 5-ös
KPZ 64-45 PO	Tűzálló villanszerelési doboz
KPZ 64-60 PO	Tűzálló villanszerelési doboz mély
KPZ 64-50/2 PO	Tűzálló villanszerelési doboz dupla
KPZ 64-50/3 PO	Tűzálló villanszerelési doboz 3-as
KPZ 64-50/4 PO	Tűzálló villanszerelési doboz 4-es
KPZ 64-50/5 PO	Tűzálló villanszerelési doboz 5-ös

Kiegészítők

V 68HF	Fedél
--------	-------

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DiČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

