

Megfelelőségi Nyilatkozat

A módosított 22/1997 Coll., § 13 és a módosított NV No. 163/2002 Coll., kormányrendelet szerint

Mi, a KOPOS KOLÍN a. s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic
kizárólagos felelőségünk alapján kijelentjük,

A termék: **Tűzálló KPZ dobozok
KPZ 68..._PO, KPZ 64..._PO**

Gyártó: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

A termék leírása és célja – felhasználási cél az építőiparban:

A KPZ dobozokat olyan tűzálló válaszfalakba tervezték telepítésre, amelyek a nem tűzbiztos szerkezeteket választják el egymástól.

A dobozok azoknak a szerkezeteknek a részei, amelyek megakadályozzák a tűz terjedését.

Megfelelőségértékelési módszer:

A termék a 2 mellékletbe the NV No. 163/2002 Coll., termékcsoport 05, termék száma.12.

A termék tanúsítást engedélyezett személy végezte el. No. 216 - PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Prague 9, ID: 60193174.

A megfelelőségértékelési eljárás dokumentumai:

- Tanúsítvány no. 216/C5a/2023/0150** 2023.11.13-tól, az érvényesség az STO alapján 2026.11.30-ig, kibocsátva PAVUS, a.s., Prague, Czech Republic.
- Tanúsítványozási protokoll no. P-216/C5a/2023/0150** 2023.11.13-tól, kibocsátva PAVUS, a.s., Prague, Czech Republic.
- Építészeti Műszaki Tanúsítvány no. S-216/C5a/2023/0150** 2023.11.10-től érvényes 2026.11.30-ig., kibocsátva: PAVUS, a.s., Prague, Czech Republic.
- Tűzállósági tűzvédelmi osztályozási tanúsítvány no. PKO-23-094** 2023.11.02.-től, érvényes 2026.11.02.-ig, kiállította PAVUS, a.s., Prague, Czech Republic.
- Elemzés a teszteredmények alapján Megrendelés száma: Z220230376** 2023.11.01-től, érvényes 2026.11.01-ig, kiállította PAVUS, a.s., Prague, Czech Republic.
- Tűzállósági tesztjelentés száma: Pr.-23-2-069** 2023.06.23-től érvényes, kiállította PAVUS, a.s., Veselí nad Lužnicí, Czech Republic.

Egyéb dokumentumok:

Jelentés száma: **040-073804 2023.02.08.** A levegő hangszigetelés teszt meghatározásáról a ČSN EN ISO 10140-2:2022 szerint, kiállította: Építéstechnikai és -vizsgálati intézet PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Czech Republic.

Kiállítva a **040-073805 és 040-073804** protokoll alapján szakértői vélemény **040-074030 2023.03.10.**, kiállítva: Építéstechnikai és -vizsgálati intézet PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Czech Republic
szakértői vélemény a elektromos elosztódobozok hatásáról a gipszkarton falak súlyozott laboratóriumi hancsökkenési mutatójára R_w

- Minden laboratóriumban ellenőrzött konfigurációban azt tapasztaltuk, hogy a súlyozott laboratóriumi mutató javulása $DR_w = 0$ dB.
- a)** A mért eredmények érvényesek kisebb felületű dobozok esetében is.
- b)** A mért eredmények érvényesek mélyebb dobozok esetében is.
- A 040-073805 and 040-073804 jelentésben közölt eredmények érvényesek minden dupla vakolt gipszkarton válaszfalra, amelynek szerkezete dupla fém szerkezetű és ásványgyapot-töltéssel rendelkezik, a súlyozott laboratóriumi hangcsökkenési mutatóval $R_w \leq 69$ dB.

Assessed characteristics of the certified product


Figyelemmel kísért / deklarált tulajdonság	Megadott(követelmény) / osztályozási szabvány	Követelményeknek meglófelelő/deklarált szint	kimutatott/osztályozás	Megfelelőségértékelés
Tűzállósági tűzvédelmi dobozok	ČSN 73 0810	KPZ 68-45, KPZ 68-60, KPZ 68-50/2, KPZ 68-50/3: EI 60- EI 120	<p>KPZ 68-45 Dobozok egymás mellett (2)²): módosítás nélkül, fedélell az eszköz helyett, 3 doboz egymás mellett (függőleges/vízszintes): E 120 / EI 120 szigetelés nélkül a doboz mögött: E 60 / EI 60 OS²): módosítás nélkül: E 90 / EI 90 fedélell az eszköz helyett, 3 doboz egymás mellett (függőleges/vízszintes) E120 / EI 120 szigetelés nélkül a doboz mögött E 60, EI 60 NS²): módosítás nélkül, fedélell az eszköz helyett, 3 doboz egymás mellett (függőleges/vízszintes): E120 / EI 120 szigetelés nélkül a doboz mögött: E 90/ EI 90</p> <p>KPZ 68-60 OS²): módosítás nélkül: E 120/ EI 90 fedélell az eszköz helyett, 3 doboz egymás mellett (függőlegesen), szigetelés nélkül a doboz mögött: E90 / EI 90 3 doboz egymás mellett (vízszintesen): E 120 / EI 120 NS²): módosítás nélkül, fedélell az eszköz helyett, 3 doboz egymás mellett (függőleges/vízszintes) E120 / EI 120 szigetelés nélkül a doboz mögött: E120 / EI 90</p> <p>KPZ 68-50/2 OS²): Dupla doboz függőleges/vízszintes: E 90 / EI 90 NS²): Dupla doboz függőleges/vízszintes E 120 / EI 120</p> <p>KPZ 68-50/3 OS²): 3-as doboz vízszintes: E 90 / EI 90 3-as doboz függőleges: E 120 / EI 120 NS²): Dupla dobot(függőleges/vízszintes): E 120 / EI 120</p>	Megfelel ¹⁾
1) Megfelel a PKO-23-094 által meghatározott feltételeknek, lásd a [6] ch tanúsítvány. 2 fejezetét 2) Hőterhelés iránya: fűtött oldal (OS)/ fűtetlen oldal (NS)/ dobozok egymás mellett (2).				

A termék megfelel az alapvető követelményeknek a 163/2002 Coll. kormányhatározat szerint, módosított változat, és azoknak a technikai előírásoknak a követelményeinek amelyeket a megfelelőségértékelés során alkalmaztak. A termék biztonságos az építési tervezett felhasználási körülményei mellett. Ugyanakkor intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a termék megfelelőségét a technikai dokumentációval.

Kibocsátás helye: Kolín
 Kiadás ideje: 2023.12.14.

Ing. Jana Dejmková
 Minőségügyi-és ökológiai igazgató



KOPOS KOLÍN a.s. 
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
 IČ: 516 72 971 DIČ: CZ61672971
 tel: 321 730 111 www.kopos.cz