

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 szabvány szerinti tanúsítási séma szerint, az 5. rendszerben és a DIN 4102-12:1998 követelményei szerint, amelyek alapján a tanúsítás történt.

Mi,a KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Termék:
KOPOS kábeltartó rendszerek
Kábeltartók áramkör integritás fenntartásával tűz esetén

Gyártó: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

Megfelelőségértékelési módszer:

A tanúsítvány igazolja, hogy a tanúsított termék megfelel a megadott termék teljesítményének, amely a PAVUS-2 tanúsítási séma (az ISO/IEC 17067 5. rendszerén alapul, tesztelésen és az auditált minőségirányítási rendszeren alapul) és a DIN 4102-12:1998 követelményei szerint lett értékelve, amelyek alapján a tanúsítás történt. A teszteredmények és megállapítások a 2024. május 2-i P-2024/0094 számú tanúsítási jelentésben vannak feltüntetve.


A megfelelőségértékelési folyamat dokumentumai:


- Tanúsítvány. C-2024/0094** 2024.05.02-től, kiállítva PAVUS, a.s., Prague, érvényessége 2027.05.31-ig.
- Tanúsítványi jelentés száma. P-202/0094** 2024.05.02-től, kiállítva PAVUS, a.s., Prague

A megfelelőségértékeléshez használt műszaki előírások és műszaki szabványok listája:

- DIN 4102-12 - Építési anyagok és építési szerkezetek tűzvédelmi viselkedése - 12. rész: Az elektromos kábelrendszerek áramkör-integritásának fenntartása; követelmények és tesztek
- ČSN 73 0810 Épületek tűzvédelme - Általános követelmények
- ČSN 73 0895 Épületek tűzvédelme - Az elektromos kábelrendszerek áramkör-integritásának fenntartása tűz esetén - Követelmények, tesztelés, osztályozás Px-R, PHx-R és a teszteredmények alkalmazása
- EN 1363-1 Tűzállósági vizsgálatok - Tűzállósági vizsgálatok
- EN 13501-Termék- és építészeti elemek tűzvédelmi osztályozása - 1. rész: Osztályozás a tűzre adott reakció vizsgálati adatok felhasználásával

Kibocsátás helye: Kolín
Kibocsátás ideje: 2024.05.21.

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz


Ing. Jana Dejmková
minőségügyi és környezeti igazgató