

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

No. 3A-EU-18/25-12

A módosított 2014/35/EU számú EU irányelvnek megfelelően

Mi,a KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971



kizárólagos felelőségünk alapján kijelentjük,

termék/típus: **Elektroszerelési flexibilis cső „MONOFLEX” alacsony mechanikai ellenállásra**
1416E-1463, 1413/1-1448/1 lásd a mellékletben

gyártó: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Czech Republic**

nyilatkozat tárgya: A csövek alacsony feszültségű elosztóhálózatba történő beépítésre szántak. A flexibilis csöveket felületi szerelésre, vakolatba vagy alá történő beépítésre tervezték. A MONOFLEX csövek üreges falakba, vakolt falakba és mennyezetekbe történő szerelésre alkalmasak. Telepíthetők olyan helyiségekben is, ahol éghető gázok és gőzök robbanásveszélye áll fenn (2. zóna), valamint olyan helyeken, ahol éghető por robbanásveszélye van (22. zóna). Hőtechnikai tulajdonságok garantáltak -5 °C és +60 °C közötti hőmérséklet-tartományban.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, other legislation and regulations:

Európai Unió szabályozásai	Kormányrendeletek	Szabványok	Minősítések és tesztjelentések	Egyéb műszaki specifikációk / vizsgált termékek
		EN 15804+A2:2022 ISO 14025:2006	Környezeti terméknnyilatkozat száma: EPD-Sk03-25-08, 2025.08.15. EPD ellenőrzés: A nyilatkozatok és adatok független ellenőrzését az ISO 14025:2006 szabvány szerint külső, harmadik fél végezte el. Ellenőrző: prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD, MBA Web: www.lca.cz	Termékekhez: Vezetékes flexibilis cső MONOFLEX
		EN 15804+A2:2022 ISO 14025:2006	Környezeti terméknnyilatkozat Szám: EPD-Sk04-25-09, 2025.08.15. EPD ellenőrzés: A nyilatkozatok és adatok független ellenőrzését az ISO 14025:2006 szabvány szerint külső, harmadik fél végezte el. Ellenőrző: prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD, MBA	Termékekhez: MONOFLEX flexibilis cső, 1. csoport

2014/35/EU - LVD	A módosított 90/2016 Coll. kormányrendelet A módosított 118/2016 Coll. kormányrendelet	EN 15804+A2:2022 ISO 14025:2006	Web: www.lca.cz	
			Környezeti terméknnyilatkozat száma: EPD-Sk05-25-05, 2025.08.15. EPD ellenőrzés: A nyilatkozatok és adatok független ellenőrzését az ISO 14025:2006 szabvány szerint külső, harmadik fél végezte el. Ellenőrző: prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD, MBA Web: www.lca.cz	Termékekhez: MONOFLEX flexibilis cső, 2. csoport
			Tesztjelentés száma. OS-34-2025 2025.11.07. Kiadta: Centre of Development and Test Laboratories, s.r.o., Březno 317, 294 06 Březno, Csehország	1425
			ČSN EN 61386-1 ed. 2:09+A1:20 čl. 11.3, 7.6 Tesztjelentés száma. 232562-01/02 2023.11.29. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	1432
		EN ISO 846:2019 method C	szakértői vélemény 2023.08.11. Kiállította: National Institute of Public Health, Šrobárova 49/48, 100 00 Pague 10-Vinohrady, Czech Republic	Anyag: PVC Mikroorganizmusok hatásának értékelése – C módszer, ellenállás a baktériumokkal szemben Tesztelt baktériumok, kielégítő eredménnyel: • Escherichia coli • Staphylococcus aureus • Klebsiella pneumoniae • Pseudomonas aeruginosa • Enterococcus faecalis • Bacillus subtilis • Salmonella enterica • Legionella pneumophila • Candida albicans
			ČSN EN 61386-1 ed. 2:09+A1:20 čl. 11.3, 7.6 Tesztjelentés száma. 222187-01/01 2022.10.26. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	1440

		ČSN EN 61386-1 ed.2/A1 čl. 11.3	Tesztjelentés száma. OS- 42-2021 2021.09.10. Kiállította: VYRTYCH a.s. Židněves 116 294 06 Březno	1420
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09+A1:20 čl. 11.3, 7.6	Tesztjelentés száma. 021981-01/02 2020.09.14. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	1432
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 ČSN EN 61386- 22:04+A11:11 TP-KO-06/98	Tesztjelentés száma. 703346-01/01 2017.10.11. Kiállította: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	
Nyilatkozat 1907/2006 - REACH				A felhasznált anyagok biztonsági adatlapja

A vonatkozó előírásoknak megfelelő feltételek teljesítése alapján a terméken CE jelölés került feltüntetésre.
Megfelelőségértékelési modul: MODUL A: Belső gyártásellenőrzés

A termékek műszaki dokumentációja:

- Szerelési utasítás
- Műszaki adatlap
- Katalógus – a termékek szabadon elérhetők a <http://www.kopos.com/en/catalogue> oldalon
- Belső dokumentumok

A KOPOS KOLÍN a.s. vállalat rendelkezik tanúsítvánnyal az alábbi szabványok szerint: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, valamint a „Biztonságos Vállalat” Nemzeti Program szerint.

Aláírva: KOPOS KOLÍN a.s.

Kiadás helye: Kolín, Czech Republic

Kiadás ideje: 2025.12.03.

Ing. Jana Dejmková

Minőség- és környezetvédelmi igazgató

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

1. melléklet az EU Megfelelőségi Nyilatkozathoz No. 3A-EU-18/25-12
Rugalmas cső „MONOFLEX” alacsony mechanikai szilárdságra és kiegészítők – 320 N

Felhasználási tartomány: -5°C +60°C között
Anyag: PVC (szín a vevő igénye szerint)
Kódosztályozás: ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1:2221

Típus	Tömítés	Tömítés	Toldók
1413/1	9913	3113/P	
1416/1	9916	3116/P	0216
1423/1	9923		0223
1429/1	9929		0229
1436/1	9936		
1448/1	9948		

Típus	Adaptalog			Adaptalog-flange			Végzáró
	Direct	90°C	45°C	Direct	90°C	45°C	
1416E	AM 16/16	AM 16/16-90	AM 16/16-45	A 16FL	A 16 FL-90	A 16 FL-45	A-ES 16
	APG 16/13	APG 16/13-90	APG 16/13-45				
1420	AM 20/20						A-ES 20
1425	AM 25/25						
1432							A-ES 32
1440							A-ES 40
1450							
1463							

Kiegészítők

Tömítő alátét (M)	Tömítő alátét (PG)	Any (PG)	szétszerelés része
A-SW/M16	A-SW/PG 16	A-LN/PG 16	A16RT
A-SW/M20	A-SW/PG 13		ARTSET
A-SW/M25			


KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz