

Cikkszám	Doboz méretei	Kerámia sorkapcsok száma	Vezetők keresztmetszete
KPK 125_PO6	126 x 136 x 48 mm	5 db	1,5 - 6 mm ²
KPK 125_PO10	126 x 136 x 48 mm	5 db	1,5 - 10 mm ²
KPK 125_2PO6	126 x 136 x 48 mm	5 db	1,5 - 6 mm ²
KPK 125_PO16	126 x 136 x 48 mm	5 db	1,5 - 16 mm ²
KPK 125_DPO	126 x 136 x 48 mm	8 db	0,5 - 4 mm ²
KPK 200_PO10	190 x 206 x 75 mm	5 db	1,5 - 10 mm ²
KPK 200_PO16	190 x 206 x 75 mm	5 db	1,5 - 16 mm ²
KPK 200_2PO10	190 x 206 x 75 mm	5 db	1,5 - 10 mm ²
KPK 200_2PO16	190 x 206 x 75 mm	5 db	1,5 - 16 mm ²
KPK 200_DPO16	190 x 206 x 75 mm	16 db	0,5 - 4 mm ²
KPK 250_DPO30	250 x 225 x 75 mm	30 db	0,5 - 4 mm ²

anyag: dobozok – galvanizált acél
sorkapcsok - kerámia + fém

IP védelem: IP 40

mechanikai ellenállás: IK07

termékleírás: KPK elektromos kötődobozokat kábelek csatlakoztatására vagy elágaztatására tervezték, tűz esetén is működőképességet biztosítva.

A dobozokban a kábelek csatlakoztatására kerámia sorkapcsokat (egypólusú, kétpólusú vagy többpólusú) használnak, amelyeket egy, a doboz szerkezetéhez rögzített keresztlécre szerelnek. Akötődobozok kiegészíthetők egy vagy több földelőcsatlakozóval, és felszerelhetők olyan kerámia sorkapcsokkal, amelyek 0,5–16 mm² keresztmetszetű, funkcionális integritással rendelkező kábelekhez készültek.

A **_POx** és **_2POxx** típusú dobozokat kizárólag olyan tápvezetékekhez tervezték, amelyeknek igazolt a tűzálló működőképessége.

A **_DPO** típusú dobozokat kizárólag olyan adatkábelekhez tervezték, amelyeknek igazolt a tűzálló működőképessége.

A tűzálló dobozok 1,00 mm vastag horganyzott lemezből készülnek, amelyet ezt követően poliszter alapú, UV-álló lakkal vonnak be. A kábelbevezetési pontok puha műanyag tömszelencékkel vannak ellátva, amelyek megkönnyítik a kábelek dobozba történő behelyezését.

A fedél a mellékelt csavarokkal rögzíthető.

A KPK dobozokat a támogató épületszerkezethez olyan rögzítőelemekkel kell rögzíteni, amelyek képesek továbbítani a kábelút terhének és a kábelek súlyának megfelelő húzó- és nyíróerőket a figyelembe vett tűzforgatókönyv esetén.

A kábelek kiválasztása az építési típusától függ, amelybe a dobozokat beszerelik. Az egyes rendszerösszeállítások tűz esetén fenntartott működőképességével kompatibilis kábel típusokra vonatkozó információk (vagy arra, ha nincs korlátozás) a katalógusban találhatók.

kereskedelmi egység: á 1 db

osztályozás: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

raktározási szabályok: ČSN EN 60721-3-1



KPK 250_DPO30



KPK 200_PO16



KPK 125_PO6

 FIGYELMEZTETÉS**Vágásveszély**

Bár a kábeltálcákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják, hogy minimalizálják az éles széleket, a kábelelemek szállításához, fogásához és kezeléséhez védőkesztyű viselése szükséges.

Elektromos sérülés

Mivel a kábeltartó rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, tilos a rendszerrel élő, feszültség alatt álló részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások megszegése súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

A normál és előrelátható használati körülmények között nem jelentkezik kockázat a felhasználók számára, feltéve, hogy a helyes telepítést és használatot az installációs kézikönyv előírásai szerint végzik

Újrahasznosítási kódok:



doboz, sorkapocs tartó



karton



sorkapcsok